


Assunto **ESCLARECIMENTO**

De RICARDO VAZ <representanteflorianopolis@hotmail.com>

Para licitacao@sananduva.rs.gov.br <licitacao@sananduva.rs.gov.br>

Data 2024-04-04 11:29



---

**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2024**

**solicitamos um esclarecimento nos seguintes itens do pregão acima citado.**

**item 03 qual a pressão PE 80 OU PE 100**

**item 04 qual a pressão PE 80 OU PE 100**

**item 05 qual a pressão PE 80 OU PE 100**

**item 06 qual a pressão PE 80 OU PE 100**

**NO AGUARDO DE SUA RESPOSTA**

**Att**

**RICARDO**



**Governo do Município de Sananduva**  
**Estado do Rio Grande do Sul**

Sananduva RS, 04 de abril de 2024.

**De:** Setor de Contratos e Licitação

**Para:** Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural, Agricultura e Meio Ambiente


**Objeto:** Análise e emissão de parecer técnico.

Considerando o processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 (*Objeto: Aquisição de materiais para rede de água*) e os documentos da fase preparatória encaminhada pelo setor requisitante;

Considerando ainda que são de responsabilidade do setor requisitante a definição do objeto ora licitado, bem como suas características, prazos, quantidades e demais informações pertinentes para a execução da contratação;

Encaminham-se os autos do processo licitatório para análise e emissão de parecer do setor requisitante quanto o prazo de validade dos objetos ora licitados, conforme pedido de esclarecimento em anexo, devendo o mesmo ser entregue junto ao Setor de Licitações em um prazo máximo de 1 (um) dia.

Atenciosamente

  
**CAROLINA ZAPAROLI**  
Setor de Contratos e Licitações



**Governo do Município de Sananduva  
Estado do Rio Grande do Sul**

**SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA RURAL, AGRICULTURA E MEIO  
AMBIENTE**

MEM nº 24/2024

**De:** Secretaria da Infraestrutura Rural, Agricultura e Meio Ambiente

**Para:** Setor de Licitações

**Assunto:** Esclarecimento.

Venho por meio deste, informar que no dia 04 de abril de 2024 esta secretaria recebeu através de comunicado, um pedido de esclarecimento em relação a pressão dos itens do pregão citados a seguir 03, 04, 05 e 06, onde todos são de PE 100.

Sananduva, 05 de abril de 2024.

Voldinei João Sebben

Secretária da Infraestrutura Rural,  
Agricultura e Meio Ambiente